



# CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PROT-CMI 2928/2021  
20/10/2021 - 15:01  
1901/2021

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.  
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

## INDICAÇÃO Nº 154 / 2021

*Indica ao Prefeito Municipal, **Peço providência sobre o problema de ventilação no ponto cidadão, especificadamente no setor PROCON e Junta Militar, devido não ter janelas para circulação do ar, o calor acaba sendo insuportável.***

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.<sup>a</sup>, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.<sup>mo</sup> Senhor **pedir providência sobre o problema de ventilação no ponto cidadão, especificadamente no setor PROCON e Junta Militar, devido não ter janelas para circulação do ar, o calor acaba sendo insuportável.** Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

### Justificação

Venho diante desta, pedir providência sobre o problema de ventilação no ponto cidadão, especificadamente no setor PROCON e Junta Militar. Estive no local e constatei o calor que faz, já que o ar não tem local de saída, e acaba circulando no próprio espaço, penso que a solução é colocar várias janelas panorâmicas para resolver o problema, mesmo porque as paredes são de placas drywall e essas seguram o ar tornando o calor insuportável.

Certos da compreensão de V.ex.<sup>a</sup> e dada relevância da matéria, aguardo atendimento à presente indicação.

Sala das Sessões, em 26 de outubro de 2021

*Wilson Índio da Doze*  
VEREADOR

**Wilson José dos Santos (Índio da doze)**  
Vereador